

Российская Федерация
Краснодарский край
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №140г. Сочи
ОГРН 1152367005603 ИНН 2319059919
354066, г.Сочи, ул.Искры, 50/6 телефон 2 20-10 -60

Приказ

«29» марта 2019г.

№ 1311

О подготовке и проведении объектовой тренировки при возникновении чрезвычайных ситуаций

На основании постановления Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях практического обучения сотрудников МДОБУ №140 действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую объектовую тренировку на тему: «Экстренная эвакуация воспитанников и сотрудников МДОБУ №140 при возникновении чрезвычайных ситуаций» «01» апреля 2019 года.
2. Начальником штаба подготовки и проведения общей объектовой тренировки назначить Зам. заведующей по ВМР Ивлеву Кнарик Николаевну.
3. Начальнику штаба тренировки:
 - представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общей объектовой тренировки в срок до «01» апреля 2019 года;
4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОБУ №140



И.В.Бычкова

С приказом ознакомлены:

Ивлева К.Н.

АКТ

проведения объектовой тренировки по эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

« 01 » апреля 20 19 г.

г. Сочи

Мы комиссия в составе Заведующая - Бочкова И.В., зам. заведующей по ВМП - Швецкая Т.Н., зам. заведующей по ТР - Мехова О.А. произвели проверку действий при возникновении ЧС в МДОБУ №140, г. Сочи, ул. Черны д. 50/6

I. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

- 1. Наименование учреждения МДОБУ дошкольный сад №140
- 2. Этажность 2, корпусов 4
- 3. Количество основных эвакуационных выходов 23
- 4. Количество одновременно находящихся в зданиях сотрудников 41
- 5. Количество одновременно находящихся в зданиях воспитанников 245
- 6. Наличие дежурного персонала 1 №тел. 8-918-000-92-50

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

- 1. Способ оповещения речевой сигнал, АПС
- 2. Количество использованных выходов при эвакуации 14
- 3. Время 11 час 00 мин. и место территория МДОБУ №140 возникновения ЧС
- 4. Время 11 час 01 мин. и место АПС, 1 корп. 2 этаж оповещения о ЧС
- 5. Время полной эвакуации из здания 11 час 09 мин 22 сек.
- 6. Время ликвидации ЧС 11 час 15 мин 00 сек.

III. ВЫВОДЫ

- 1. Эвакуацию признать (удовл./не удовл.) удовлетворительно
- 2. Действия сотрудников признать (удовл./не удовл.) удовлетворительно

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- 1. Продолжать работу с сотрудниками и воспитанниками по отработке навыков эвакуации.
- 2. Проводить регулярные тематические занятия с сотрудниками по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подписи членов комиссии:

<u>Заведующая</u> (должность)	<u>Бочкова И.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>[Подпись]</u> (подпись)
<u>Зам. зав. по ВМП</u> (должность)	<u>Швецкая Т.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>[Подпись]</u> (подпись)
<u>Зам. зав. по ТР</u> (должность)	<u>Мехова О.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>[Подпись]</u> (подпись)

АКТ

«Об итогах организации подготовки и проведения общей объектовой тренировки по теме: «Экстренная эвакуация воспитанников и сотрудников МДОБУ №140 при возникновении чрезвычайной ситуации»

Во исполнение приказа заведующей № 13/1 от 29.03. 2019г. «О подготовке и проведении объектовой тренировки при возникновении чрезвычайных ситуаций» в МДОУ №140 была проведена объектовая тренировка «01» апрель 2019г.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На втором этапе тренировки было имитировано возникновение чрезвычайной ситуации на территории детского сада в 11 ч. 00 мин.

В 11 ч. 00 мин. был подан речевой сигнал о возникновении ЧС.

В 11 ч. 01 мин. сработала система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено по телефону 112, время, адрес возникновения ЧС.

В 11 ч. 02 мин. начата общая эвакуация.

В 11 ч. 09 мин. - эвакуация завершена.

В 11 ч. 09 мин 22 сек - эвакуация была завершена общим построением на автомобильной стоянке за главными воротами детского сада.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников.

Заведующей отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Зам. заведующей по ВМР



Ивлева К.Н.