

Российская Федерация
Краснодарский край
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №140г. Сочи
ОГРН 1152367005603 ИНН 2319059919
354066, г. Сочи, ул.Искры, 50/6 телефон 2 20-10 -60

Приказ

« 25 » июня 2019г.

№ 34/1

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В соответствии с графиком проведения учебных тренировок по эвакуации воспитанников и сотрудников МДОБУ №140 в случае чрезвычайной ситуации, в целях поддержания готовности персонала МДОБУ №140, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Провести плановую объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара «26» июня 2019 года.
2. Начальником штаба подготовки и проведения общей тренировки назначить Зам. заведующей по ХР Ляхову О.А.
3. Начальнику штаба тренировки:
представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общей тренировки в срок до «26» июня 2019 года;
4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОБУ №140



 И.В.Бычкова

С приказом ознакомлены:

 Ляхова О.А.

Акт

проведения практической отработки действий при пожаре

« 26 » июня 2019 г.

г. Сочи

Мы комиссия в составе заведующая - Бонкова И.В., старший воспитатель - Макарова Л.В., зам. заведующей по КР - Мелова О.А.

Произвели проверку действий при пожаре работников МДОБУ детский сад №140
г. Сочи, ул. Мелков 50/6

О чем составили настоящий акт.

Раздел 1. Характеристика здания.

- Этажность 2 этажей;
- Степень огнестойкости Р1:1;
- Наличие, тип, исправность:
Установок АПС Несется, исправно
Установок пожаротушения —
Установок оповещения о пожаре Несется, исправно
- Наличие, укомплектованность и работоспособность внутренних ПК работает, укомплектовано
дата проверки сентябрь 2019г
- Количество и тип первичных средств пожаротушения 17
Дата зарядки сентябрь 2019г
- Количество одновременно находящихся в здании людей 269
Из них детей 230, лиц престарелого возраста —, лиц с ограниченной способностью передвижения —
- Количество и тип лестничных клеток 5
- Количество эвакуационных выходов 23
- Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания —
- Наличие электрических фонарей 14
- Наличие УСР —
- Наличие и число дежурного персонала 1 № тел. 8-918-302-43-93
- Дата последнего ДПТО —

Раздел 2. Отработка действий при пожаре.

- Время 09 час. 45 мин. и место холл, 1 этаж, 1 корп. возникновения пожара;
- Время 09 час. 45 мин. и способ 1 корп., АПС оповещения людей о пожаре;
- Время подачи огнетушащих средств к месту условного пожара 09 час. 47 мин.;
- Время полной эвакуации людей из здания 09 час. 53 мин.; 37 сек.
- Время ликвидации условного пожара 09 час. 58 мин.;
- Оценка при возникновении пожара:
Дежурного персонала удовлетворительно
Находящихся в здании людей удовлетворительно
- Замечания и рекомендации проверяющих Провести дополнительные беседы с персоналом о действиях при возникновении пожара.

Подписи членов комиссии Бонкова И.В.
Макарова Л.В.
Мелова О.А.

АКТ

«Об итогах организации подготовки и проведения общей тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара».

Во исполнение приказа заведующей № 34/1 от 25 июня 2019г. «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» в МДОУ №140 была проведена тренировка «26» июня 2019г.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На втором этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в холле 1 этажа 1 корпуса детского сада в 09 ч. 45 мин.

Возникновение очага возгорания было обнаружено зам.зав.по ХР, который передал сообщение о задымлении заведующей.

В 09 ч. 45 мин. сработала система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 09 ч. 46 мин. начата общая эвакуация.

В 09 ч. 47 мин. сотрудники приступили к тушению условного пожара (до приезда пожарных подразделений).

В 09 ч 51 мин. прибыли пожарные.

В 09 ч. 53 мин. - эвакуация завершена.

В 09 ч. 53 мин 37 сек - эвакуация была завершена общим построением на автомобильной стоянке за главными воротами детского сада.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Заведующей отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Зам.заведующей по ХР



Ляхова О.А.