

Российская Федерация  
Краснодарский край  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
**детский сад №140г. Сочи**  
ОГРН 1152367005603    ИНН 2319059919  
354066, г.Сочи, ул.Искры, 50/6    телефон 2 20-10 -60

### Приказ

« 9 » апреля 2019г.

№ 18/1

### О подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В соответствии с письмом управления по образованию и науке администрации города Сочи, во исполнение поручений главы администрации (губернатора) Краснодарского края, данных на ВКС 03.04.2019г., в целях поддержания готовности персонала МДОБУ №140, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внеплановую объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара «10» апреля 2019 года.
2. Начальником штаба подготовки и проведения общей тренировки назначить Зам. заведующей по ХР Ляхову О.А.
3. Начальнику штаба тренировки:  
представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общей тренировки в срок до «10» апреля 2019 года;
4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОБУ №140



 И.В.Бычкова

С приказом ознакомлены:

 Ляхова О.А.

Акт

проведения практической отработки действий при пожаре

« 10 » апреля 2019 г.

г. Сочи

Мы комиссия в составе заверяющие - Божкова И.В., старший вменяемое -  
Исакова Е.В., зам. заверяющей по АР - Мелова О.А.

Произвели проверку действий при пожаре работников МДОБУ детский сад № 140,  
г. Сочи, ул. Мекро 50/6

О чем составили настоящий акт.

Раздел 1. Характеристика здания.

- Этажность 2 этажей;
- Степень огнестойкости Ф1.1;
- Наличие, тип, исправность:  
Установок АПС имеется, исправно  
Установок пожаротушения —  
Установок оповещения о пожаре имеется, исправно
- Наличие, укомплектованность и работоспособность внутренних ПК работает, удовлетворительно  
дата проверки сентябрь 2019г
- Количество и тип первичных средств пожаротушения 14  
Дата зарядки сентябрь 2019г
- Количество одновременно находящихся в здании людей 347  
Из них детей 303, лиц престарелого возраста —, лиц с ограниченной способностью передвижения —
- Количество и тип лестничных клеток 5
- Количество эвакуационных выходов 23
- Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания —
- Наличие электрических фонарей 14
- Наличие УСП —
- Наличие и число дежурного персонала 1 № тел. 8-918-302-43-93
- Дата последнего ДПТО —

Раздел 2. Отработка действий при пожаре.

- Время 11 час. 00 мин. и место коридор, 1 этаж, спортзал возникновения пожара;
- Время 11 час. 00 мин. и способ спортзал, АПС оповещения людей о пожаре;
- Время подачи огнетушащих средств к месту условного пожара 11 час. 02 мин.;
- Время полной эвакуации людей из здания 11 час. 04 мин.; 09 сек
- Время ликвидации условного пожара 11 час. 12 мин.;
- Оценка при возникновении пожара:  
Дежурного персонала удовлетворительно  
Находящихся в здании людей удовлетворительно
- Замечания и рекомендации проверяющих Провести дополнительные  
беседа с персоналом о действиях при возникновении  
пожара.

Подписи членов комиссии Божкова И.В. И  
Исакова Е.В. И  
Мелова О.А. И



## АКТ

### **«Об итогах организации подготовки и проведения общей тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара».**

Во исполнение приказа заведующей № 184 от 9 апреля 2019г. «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» в МДОУ №140 была проведена тренировка «10» апреле 2019г.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На втором этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в холле 1 этажа 1 корпуса детского сада в 11 ч. 00 мин.

Возникновение очага возгорания было обнаружено делопроизводителем, который передал сообщение о задымлении заведующей.

В 11 ч. 00 мин. сработала система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 11 ч. 01 мин. начата общая эвакуация.

В 11 ч. 02 мин. сотрудники приступили к тушению условного пожара (до приезда пожарных подразделений).

В 11 ч. 05 мин. прибыли пожарные.

В 11 ч. 07 мин. - эвакуация завершена.

В 11 ч. 07 мин 09 сек - эвакуация была завершена общим построением на автомобильной стоянке за главными воротами детского сада.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Заведующей отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Зам.заведующей по ХР



Ляхова О.А.